

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY **1415-CPR-40-(C-1/2016)**

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete
(2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

Füst- és hőszabályozó rendszerek, Füstelvezetők
Horganyzott acéllemez hő- és füstelvezető csatornarendszer

Tűzállósági határérték, min	$E_{600} 90 h_o/v_e - 1000$
Méret	- négyszög keresztmetszet: 1250 × 1000 mm (sz × m) - kör keresztmetszet: Ø560 mm

építési termékre vonatkozik, amely a fenti teljesítménnyel és az alábbi felhasználási területtel rendelkezik

Füst szabályozás és tűzbiztonság

és amelyet a

Ryng Bt. (Recycling Mérnöki Gazdasági Bt.)
1173 Budapest, Flamingó-köz 4.

gyártó a

Ryng Bt. (Recycling Mérnöki Gazdasági Bt.)
1173 Budapest, Flamingó-köz 4.

üzemében gyártott


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 12101-7:2011 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2016.02.08-án került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Szentendre, 2016.02.08.





Pataki Erika
tanúsítási irodavezető
Tanúsítási Iroda
ÉMI Nonprofit Kft.