

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–40- (C-1/2016)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

Füst- és hőszabályozó rendszerek. Füstelvezetők

Horganyzott acéllemez hő- és füstelvezető csatornarendszer

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

Füst szabályozás és tűzbiztonság

Tűzállósági határérték	E ₆₀₀ 180 (h _o) S 1000 single E ₆₀₀ 180 (v _e) S 1000 single*
Maximális méretek	négyszög keresztmetszet: 2000 × 1000 mm (sz x m) kör keresztmetszet: Ø1000 mm

*az EN 1366-9 vizsgálati szabvány kritériumai és az EN 12101-7 termékszabvány 5.2 pontja szerint elvégzett vizsgálat alapján

és amelyet

RECYCLING Mérnöki, Gazdasági Bt. (Ryng Bt.)
1173 Budapest, Flamingó köz 4.

gyártó a

RECYCLING Mérnöki, Gazdasági Bt. (Ryng Bt.)
1173 Budapest, Flamingó köz 4.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 12101-7:2011 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2016.02.08-án került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás: 4.

Szentendre, 2020.05.25.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető