



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon  
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG  
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG  
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT  
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.  
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

## EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–40- (C-1/2016)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)  
– alapján ez a tanúsítvány

Füst- és hőszabályozó rendszerek. Füstelvezetők

### Horganyzott acéllemez hő- és füstelvezető csatorna-rendszer

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

#### Füst szabályozás és tűzbiztonság

Tűzállósági határérték	E <sub>600</sub> 180 (h <sub>o</sub> ) S 1000 single E <sub>600</sub> 180 (v <sub>e</sub> ) S 1000 single*
Maximális méretek	négyszög keresztmetszet: 2000 × 1000 mm (sz x m) kör keresztmetszet: Ø1000 mm

\*az EN 1366-9 vizsgálati szabvány kritériumai és az EN 12101-7 termékszabvány 5.2 pontja szerint elvégzett vizsgálat alapján

és amelyet

RECYCLING Mérnöki, Gazdasági Kft. (Ryng Kft.)  
1173 Budapest, Flamingó köz 4.

gyártó a

RECYCLING Mérnöki, Gazdasági Kft. (Ryng Kft.)  
1173 Budapest, Flamingó köz 4.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az EN 12101-7:2011 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

#### a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2016.02.08-án került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás: 5.

Szentendre, 2023.01.20.



Molnár Ágnes  
tanúsítási irodavezető